


Дата отчета 27.11.2013

Компания ЧПТУП "Гомельтеплострой"
 Адрес г. Гомель, ул. Барыкина, д.230.
 Исполнитель Кулешов Павел Сергеевич. Сертификат компетентности № ВУ/112 072.01 ХВ 7646.

Заказчик
 Адрес сайта
 Контактное лицо



Параметры изображения и объекта

Текстовый комментарий

Модель камеры	FLIR B335
Дата съемки изображения	25.01.2013 18:49:06
Имя изображения	IR_5231-2.jpg
Коэффициент излучения	0,94
Отраженная температура	20,9 °C
Расстояние до объекта	2,0 m

Описание

Комната в многоквартирном жилом доме.
 Температура в помещении: +20,9°C.
 Влажность воздуха: 59%.
 Потери тепла через наружную стену в углу над оконным карнизом.
 Минимальная температура: +13,2°C.