


Дата отчета 27.11.2013

Компания	ЧПТУП "Гомельтеплострой"	Заказчик
Адрес	г. Гомель, ул. Барыкина, д.230.	Адрес сайта
Исполнитель	Кулешов Павел Сергеевич. Сертификат компетентности № ВУ/112 072.01 ХВ 7646.	Контактное лицо



Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры	FLIR B335
Дата съемки изображения	06.03.2012 14:08:56
Имя изображения	IR_1296.jpg
Коэффициент излучения	0,93
Отраженная температура	14,0 °C
Расстояние до объекта	3,0 m

Описание

Потолок гаража.
Температура воздуха: +14,0°C.
Влажность воздуха: 40%.
Не качественная теплоизоляция потолочного перекрытия.
Минимальная температура на внутренней поверхности потолка: +9,1°C.