


Дата отчета	27.11.2013		
Компания	ЧПТУП "Гомельтеплострой"	Заказчик	.....
Адрес	г. Гомель, ул. Барыкина, д.230.	Адрес сайта	.....
Исполнитель	Кулешов Павел Сергеевич. Сертификат компетентности № ВУ/112 072.01 ХВ 7646.	Контактное лицо	.....



Параметры изображения и объекта



Текстовый комментарий

Модель камеры	FLIR B335
Дата съемки изображения	22.12.2012 14:46:14
Имя изображения	IR_2911-2.jpg
Коэффициент излучения	0,95
Отраженная температура	24,9 °C
Расстояние до объекта	1,5 m

## Описание

Окно. Внутренняя сторона.  
Температура в помещении + 24,9°C.  
Влажность воздуха 45,%.  
Места с повышенной влажностью.  
Сигнализация температуры "точки росы" ниже: +12,2 °C