



Дата отчета 27.11.2013

Компания	ЧПТУП "Гомельтеплострой"	Заказчик	.....
Адрес	г. Гомель, ул. Барыкина, д.230.	Адрес сайта	.....
Исполнитель	Кулешов Павел Сергеевич. Сертификат компетентности № ВУ/112 072.01 ХВ 7646.	Контактное лицо	.....



Параметры изображения и объекта



Текстовый комментарий

Модель камеры	FLIR B335
Дата съемки изображения	11.01.2013 10:06:23
Имя изображения	IR_3747.jpg
Коэффициент излучения	0,94
Отраженная температура	21,1 °C
Расстояние до объекта	4,0 m

## Описание

Внутренняя поверхность окна.  
Температура в помещении: +21,1°C.  
Влажность воздуха: 30%.  
Утечки тепла через оконный блок.  
Минимальная температура: +3,3°C.