


Дата отчета 27.11.2013

Компания ЧПТУП "Гомельтеплострой"
 Адрес г. Гомель, ул. Барыкина, д.230.
 Исполнитель Кулешов Павел Сергеевич. Сертификат компетентности № ВУ/112 072.01 ХВ 7646.

Заказчик
 Адрес сайта
 Контактное лицо



Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры	FLIR B335
Дата съемки изображения	01.01.2000 0:11:12
Имя изображения	IR_2435.jpg
Коэффициент излучения	0,90
Отраженная температура	-60,0 °C
Расстояние до объекта	20,0 m

Описание

Кирпичный жилой дом.
 Температура воздуха: -4,9°C.
 Влажность воздуха: 77%.
 Потери тепла через ограждающие конструкции.
 Максимальная температура по стене +3,0°C.