


Дата отчета	07.03.2013		
Компания	ЧПТУП "Гомельтеплострой"	Заказчик	----- -
Адрес	г. Гомель, ул. Барыкина, д.230.	Адрес сайта	-----
Исполнитель	Кулешов Павел Сергеевич. Сертификат компетентности № ВУ/112 072.01 ХВ 7646.	Контактное лицо	-----



Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры	FLIR B335
Дата съемки изображения	07.03.2013 11:32:11
Имя изображения	IR_7017.jpg
Коэффициент излучения	0,90
Отраженная температура	0,0 °C
Расстояние до объекта	20,0 m

Описание

Панельный жилой дом.
Температура воздуха: 0°C.
Влажность воздуха: 90%.
Низкая теплоизоляция межпанельных швов.