


Дата отчета 27.11.2013

Компания	ЧПТУП "Гомельтеплострой"	Заказчик
Адрес	г. Гомель, ул. Барыкина, д.230.	Адрес сайта
Исполнитель	Кулешов Павел Сергеевич. Сертификат компетентности № ВУ/112 072.01 ХВ 7646.	Контактное лицо



Параметры изображения и объекта

Текстовый комментарий

Модель камеры	FLIR B335
Дата съемки изображения	09.01.2013 17:15:57
Имя изображения	IR_3607.jpg
Коэффициент излучения	0,95
Отраженная температура	-55,5 °C
Расстояние до объекта	10,0 m

Описание

Частный жилой дом.
Температура воздуха -12,0°C.
Влажность воздуха 80%.
Потери тепла через входную дверь, цоколь и места примыкания ограждающих конструкций.
Максимальная температура: +0,9°C.