


Дата отчета 27.11.2013

Компания	ЧПТУП "Гомельтеплострой"	Заказчик
Адрес	г. Гомель, ул. Барыкина, д.230.	Адрес сайта
Исполнитель	Кулешов Павел Сергеевич. Сертификат компетентности № ВУ/112 072.01 ХВ 7646.	Контактное лицо



Параметры изображения и объекта

Текстовый комментарий

Модель камеры	FLIR B335
Дата съемки изображения	09.01.2013 15:45:29
Имя изображения	IR_3479-2.jpg
Коэффициент излучения	0,93
Отраженная температура	14,5 °C
Расстояние до объекта	1,0 m

Описание

Входная дверь (внутренняя поверхность).
Температура в помещении +14,5°C.
Влажность воздуха в помещении: 61%.
Не достаточная герметичность прилегания двери.
Минимальная температура -3,8°C.